


27都市建企第 1033 号

平成28年 1月 5日

バームハイツ西葛西管理組合
理事長 関根 弘二 様

東京都都市整備局市街地建築部長

妹尾 高行



建築設備定期検査報告書の検査結果について

建築設備定期検査報告制度にご協力いただき、ありがとうございます。

平成27年11月25日に受け付けました定期検査報告書に、下記の改善事項がありました。

つきましては、検査資格者等とご相談いただき、早急に改善を行ってください。

なお、改善が終了しましたら定期検査報告書（副本）に添付されています「建築設備改善済報告書」により、報告をお願いいたします。

記

建物名称 バームハイツ西葛西
所在地 江戸川区西葛西3-3-13
改善事項 非常用の照明装置

問合わせ先

東京都都市整備局市街地建築部

建築企画課 大谷

電話03-5388-3349（直通）

報 告 書 受 理 票

建築基準法第12条第3項の規定による建築設備定期検査報告書の結果について

建物名称 バームハイツ西葛西

所在地 江戸川区西葛西3-3-13

報告書提出年月日 平成27年 11月 17日

あなたから提出された建築設備定期検査報告書を審査した結果、下記の要是正事項がありますので
早期に改善して下さい。

なお、改善されるまで「**建築設備 定期検査報告済証**」は交付されません。

記

非常用の照明装置

予備電源への切替え及び器具の点灯状況に要是正あり

予備電源の性能に要是正あり

照度の状況に要是正あり

※ 改善した結果を必ず「**建築設備改善済報告書**」により報告して下さい。

一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター

建築物基本番号 1-23-44-03-0003-0

東京都 2696

センター受付番号 528216

建築設備改善済報告書

平成 年 月 日

東京都知事 殿

検査者 建築設備検査資格者 第 号
一級・二級建築士 第 号
建築基準適合判定資格者 第 号

氏名 印
住所
電話

建物名称 バームハイツ西葛西

所在地 江戸川区西葛西3-3-13

報告書提出年月日 平成 27 年 11 月 17 日

改善確認年月日 平成 年 月 日

定期検査報告書（昇降機以外の建築設備等）による下記の要是正事項については、裏面のとおり改善され、良好な状態に回復したことを確認しましたので報告します。

非常用の照明装置

予備電源への切替え及び器具の点灯状況に要是正あり
予備電源の性能に要是正あり
照度の状況に要是正あり

※ この報告書は一般財団法人 日本建築設備・昇降機センターで受付し、所管の特定行政庁へ回送します。

建築物基本番号 1-23-44-03-0003-0
東京都 2696
センター受付番号 528216

改善の方法（各設備ごとに記入してください。）

換気設備：

排煙設備：

非常用の照明装置：

白 熱 灯	1x
蛍 光 灯	1x
高輝度放電灯	1x

給水設備及び排水設備：