

電気事故・故障報告書

バームハイツ西葛西（共用施設） 様


一般財団法人 関東電気保安協会

東京北事業本部 江東事業所

TEL 03-5606-0301

FAX 03-5606-0336

電気設備異常時 TEL 0120-025-616



いつも当協会をご愛顧くださりましてありがとうございます。

本日、事故(故障)対応しましたのでご報告いたします。

お客さま番号	12-03-04202	お立会者	
事業場名称	バームハイツ西葛西（共用施設）		
点検年月日	2018年 5月 31日(木)	点検時間	10時50分 ～ 11時05分
		天候	曇
作業責任者	春日 辰也	作業者	

点検結果記事

連絡事項

【009 年次点検時における高圧電流計・電圧計の点検について】

このたび標題の点検内容を見直し、従来、年次点検（細密）時に実施していた計器校正試験を月次点検時の外観点検及び指示状態の確認に変更することといたしました。

【001 KDHポイントアドバイス（4～6月）】

○受変電設備内は、高圧電気を使用する機器があるため、大変危険です。受変電設備内の機器確認や各専門業者の点検等においても、安全確認が必要です。立入る場合は必ず当協会にご連絡いただきますようお願いいたします。

【年次点検時における高圧電流計・電圧計の点検について】

このたび標題の点検内容を見直し、従来、年次点検（細密）時に実施していた計器校正試験を月次点検時の外観点検及び指示状態の確認に変更することといたしました。

【作業責任者の押印廃止について】

全国の電気保安協会による、お客さまサービス統一化に向けた取り組みの一つとして、点検報告書様式を共通化したことから、作業責任者の押印を廃止させていただきました。

ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

【点検予定日時のお知らせ】

次回の点検は、6月11日（月） 午前9時30分頃から予定しています。

【非常用予備発電装置の整備のお願い】

非常用予備発電装置の機能を維持するため、専門業者による定期的な点検・整備をお奨めします。

【072 自由記入】

本日、電気室内に漏水が発生したと報告を受け伺いました。

電気室内のキュービクルの点検致しましたがキュービクル内に浸水はありませんでした。

(当日内に業者による漏水の修繕有り)

保安業務担当者 鈴木 武司

点検担当者 中村 公彦