

エレベーター点検報告書

ロープ式
マイクロコンピュータ制御

日本オース・エレベーター株式会社

2019年10月24日

作業時間10:00~14:25

ご確認印



建物番号

43626

 ご契約内容
☒ フルメンテナンス
☐ P・O・G
☐ その他()

御中様

報告者

関利寛



報告書作成は社内規定に基づき、資格者が作成しております

本日の作業内容

点検作業結果についてのご報告と、昇降機の機能維持についてご提案を申し上げます。

 No.123 6.2 電動機点検
 6.5 かご上機器点検
 6.6 かご戸機器点検
 6.7 かご戸開スイッチ点検
 6.9 昇降路内機器点検

 6.11 ガイドレール給油
 6.12 各階トラベル・防犯窓清掃
 6.13 各階乗り場戸点検

以上作業実施致しました

お客様への連絡事項

 No.1~3の表示器確認致しました。
 次回点検月は、1月になります。

作業結果の説明: ✓:異常なし ○:整備・交換したもの △:整備・交換を要するもの ×:機能を満たしていないもの /:当該作業でないもの -:機器が存在しないもの

| 点検項目 | | 1号機 | 2号機 | 3号機 | 号機 | 号機 |
|-------------|---------------------|------------------------------|-----|-----|-----|----|
| | 1. かご運転確認 | 起動回数 (回/日) | 707 | 460 | 721 | |
| | 1.1 制御記録 | 制御記録・起動回数の確認 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 1.2 意匠・照明 | 機能動作・状態の確認 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 1.3 操作盤・表示器 | 機能動作の確認 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 1.4 走行・乗り心地・着床 | 機能動作・可動音の確認 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 2. 非常・安全装置 | | | | | |
| | 2.1 非常連絡装置、停電灯 | 機能動作の確認 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 2.2 戸閉安全装置 | 機能動作の確認 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 2.3 遠隔監視・防犯カメラ画像 | 機器動作の確認 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 3. 機械室機器 | | | | | |
| | 3.1 巻上機・電動機・電磁ブレーキ | 状態の確認 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 3.2 機械室機器 | 可動音・振動等の確認 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 4. 各階乗り場 | | | | | |
| | 4.1 ドア開閉動作 | 機能動作・動作音等の確認 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 4.2 意匠・敷居 | 状態の確認 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 4.3 ボタン・表示器 | 機能動作の確認 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 5. 環境状態 | | | | | | |
| 5.1 機械室の環境 | | 室温・状態の確認 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 5.2 かご上の環境 | | 状態の確認 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 5.3 防犯窓 | | 状態の確認 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 5.4 ピット内の環境 | | 状態の確認 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 計画整備・修繕作業 | | 以下、該当項目のみ報告いたします (作業および特記項目) | | | | |
| 駆動装置 | 6.1 制御盤 | | | | | |
| | 6.2 巻上機・電動機・電磁ブレーキ | ○ | ○ | ○ | | |
| 機械室 | 6.3 機械室内各機器 | | | | | |
| | 6.4 調速機 | | | | | |
| かご周り | 6.5 かご各機器 | ○ | ○ | ○ | | |
| | 6.6 かご戸機器・戸開閉装置 | ○ | ○ | ○ | | |
| | 6.7 かご戸開スイッチ | ○ | ○ | ○ | | |
| | 6.8 照明 | | | | | |
| 昇降路機器 | 6.9 昇降路内各機器 | ○ | ○ | ○ | | |
| | 6.10 主索、調速機ロープ | | | | | |
| | 6.11 ガイドレール | ○ | ○ | ○ | | |
| 各階乗り場 | 6.12 各階施設装置 | ○ | ○ | ○ | | |
| | 6.13 各階乗り場戸 | ○ | ○ | ○ | | |
| ピット内機器 | 6.14 ピット内各機器 | | | | | |
| | 6.15 防犯カメラ装置 | | | | | |
| 付加装置 | 6.16 管制運転装置 | | | | | |
| | 6.17 その他付加装置 (遮煙ドア) | | | | | |
| | 6.17 その他付加装置 (空調設備) | | | | | |
| | 6.17 その他付加装置 | | | | | |

日常の管理のお願い

- 運転開始時は、一往復運転して異常のないことをご確認ください。
- 定員、積載量をお守りください。
- 運転中は、かごを揺らしたり飛び跳ねるなどしないようご注意ください。
- 小さなお子様を一人でのご使用はしないでください。
- 地震、火災、冠水時の避難には絶対使用しないでください。
- 扉が開まり切らない際は、敷居のゴミをご確認してください。
- 開閉中の扉に手を触れないようご注意ください。

故障・ご連絡の際は

OTISLINE

サービスは24時間365日
フリーダイヤル 0120-324365